

약수터 수질검사

- ❖ 시민이 즐겨 찾는 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 매월 실시
- ❖ 약수터를 이용하는 시민이 안심할 수 있도록 검사결과 공개

○ 관계법규 : 먹는물공동시설관리요령 (환경부훈령 제1374호)

○ 검사기간 : 2019. 4. 1. ~ 4. 30

○ 검사대상 : 인천광역시 먹는물공동시설 (약수터) 32개소

- 총 29개소 수질검사실시, 3개소 수량부족으로 시료 채취 불가

※ 미추홀구 ‘스승’ 약수터 지속적인 수원고갈 및 수질악화로 폐쇄 (2019. 4. 3.)

○ 검사항목 : 먹는물 46항목 및 여시니아균

○ 검사방법 : “먹는물수질공정시험기준”에 준함

○ 검사결과

- 총 29건 검사, 모두 적합

○ 조치사항 : 수질검사결과 시, 군·구 회신

○ 향후계획

‘2019년도 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사계획’(수질보전과-3688 , 2018. 12. 30)
에 따른 5월 정기검사 실시 (암모니아성질소등 6항목)로 하절기
먹는물 공동시설 이용의 안전성 확보