

붙임 1.

2023년 제16회 경관위원회(소위원회) 심의 결과



인천광역시 경관위원회

2023년 제16회 경관위원회(소위원회) 심의 결과

□ 개최일시: 2023. 11. 16.(목) 14:30 ~ 17:20

□ 장 소: 인천시청 공감회의실

□ 참석위원: 5명

○ 고은정(위원장), 이 진, 이호선, 한귀자, 홍승대

※ 이철희 위원 불참(사전검토의견 미제출), 류창수 위원 불참(사전검토의견 제출)

□ 상정안건: 심의 3건

안전 번호	안 건 명	결 과	제출부서
1	강화군 석모대교 야간경관사업	조건부의결	강화군 도시개발과
2	고려저수지 수변경관사업	조건부의결	강화군 도시개발과
3	신포분수대 일원 경관조성사업	재검토의결	중구 도시계획과

□ 행정사항

○ 제1호, 제2호 안건은 심의의견을 반영한 조치계획을 도시디자인과와 사전협의 후 2023. 12. 29.(금)까지 제출하여 주시기 바라며, 조치계획 제출 후 별도의 통지가 없으므로 이후 절차를 이행하시기 바랍니다

□ 의결내용

제 1 호	강화군 석모대교 야간경관사업
결 과	조건부의결
심의의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 야간 통행량이 적고 교량 전체에 조성 효과가 기대되지 않으므로 핸드레일에 적용하는 조명은 배제할 것 ○ 항로표지등과 컬러가 중복되지 않도록 RGB 컬러를 최대한 배제하고 따뜻한 옐로우톤의 단색으로 조성할 것 ○ 주변이 매우 어두운 환경으로 조명의 주목성이 높은 지역임. 300W는 과도한 용량이므로 이를 재검토할 것 ○ 경관적 효과를 기대하려면 다양한 조명기구와 방식으로 세심하게 연출하는 것이 필요함 <p>→ 홍승대 위원 검토 확인 후 사업추진 바람</p>

제 2 호	고려저수지 수변경관사업
결 과	조건부의결
심의의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 광장 양쪽은 기존 동선과 연결하여 오픈스페이스로서의 기능을 높일 것 ○ 휠체어, 유모차 진입에 장애가 없도록 단차없는 공간으로 조성할 것 ○ 주변 저수지의 수변 경관이 좋으므로 수직적 요소는 가급적 배제할 것. 특히 안전과 내구성이 우려되는 포토존 조형물은 배제할 것. 유지관리가 담보되지 않는 시설, 내구성이 확보되지 않는 시설물은 공간 자체를 노후된 것처럼 인지하게 함 ○ 토털디자인 관점에서 전체 공간을 정리할 것. 펜스를 통일시킬 것 ○ 내가면, 고려저수지, 반달 등의 콘셉트 요소와 디자인 요소가 많으므로 의미, 용어, 시각요소, 시설물 등의 톤앤매너를 정리하여 적용할 것 ○ 산책로 바닥유도등은 이용자의 눈부심을 유발할 수 있어 재검토할 것 ○ 영어를 배제할 것

제 3 호	신포분수대 일원 경관조성사업
결 과	재검토의결
심의의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘오래 유지해 온 광장’ 이라는 의미의 매개체로서 지도는 공감하지만 지도의 재현이라는 측면에서 제작 시기 등의 적합 여부를 검토할 것 ○ 랜드마크의 기능을 가지는 조형물은 곡선 스크린에 적용하는 모듈, 발열에 따르는 문제해결, 우수처리 방식 등의 계획을 도면으로 제출할 것 ○ 오래 유지해 온 광장, 마을 정자나무 등의 컨셉이 잘 드러나도록 포장과 시설물의 재료, 패턴, 컬러 등을 ‘토탈디자인’ 관점에서 재검토할 것 ○ 유선형의 석재벤치는 펜스와의 간격을 사용자 안전성을 감안하여 배치 또는 재계획할 것 ○ 바닥라인조명(14.4W)은 이용자의 눈부심을 유발할 수 있어 배제할 것