

## 수질민원 검사결과

연 번	구분	수돗물안전심각인제							유해중금속				미생물				무기물질	심미적영향물질		판정	결과보고 일시
	항목	탁도	pH	철	구리	잔류염소	아연	망간	납	비소	크롬	카드뮴	일반세균	총대장균군	분화성대장균군	대장균	말모니아성질소	염소이온	증발잔류물		
	기준	0.5이하	5.8~8.5	0.3이하	1이하	4이하	3 이하	0.05이하	0.01이하	0.01이하	0.05이하	0.005이하	100이하	불검출	불검출	불검출	0.5이하	250이하	500이하		
	단위	NTU	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	/100mL	/100mL	/100mL	mg/L	mg/L	mg/L		
1	5층***호(가좌동186-37)	0.11	7.3	불검출	불검출	0.25	0.004	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
2	당하***** 201/***(마전동1055-1)	0.13	7.5	불검출	불검출	0.48	0.003	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
3	**** ***(호)(검암동646-1)	0.12	7.4	불검출	불검출	0.5	0.016	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
4	정상빌딩 *층(경서로31번길34)	0.1	7.4	불검출	불검출	0.42	0.008	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
5	***** 1/***(호)(공촌동311-3)	0.12	7.4	불검출	불검출	0.29	0.003	0.004	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
6	***** 109/***(호)(봉화로18)	0.11	7.5	불검출	0.012	0.1	0.004	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
7	이레메디칼센터 2층 *****과(원정로153)	0.14	7.6	불검출	불검출	불검출	0.005	0.005	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
8	검단1차**아파트 304/***(호)(왕길동 봉수대로1440번길10)	0.13	7.4	불검출	불검출	0.26	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
9	**아파트 104/***(호)(왕길동695-4)	0.23	7.7	불검출	불검출	0.09	0.051	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
10	구립장애인지원재활(오류동1612-5)	0.18	7.5	불검출	불검출	0.08	0.003	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
11	***** ***(호)(완정로165번안길4)	0.1	7.3	불검출	불검출	0.56	0.005	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
12	검단1차**아파트 304/***(호)(봉수대로1140번길 10)	0.11	7.4	불검출	불검출	0.17	0.003	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
13	*****아파트103/***(청라동160-1)	0.11	7.3	불검출	불검출	0.06	0.002	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
14	*****2차아파트 215/***(청라동***-*)	0.11	7.3	불검출	불검출	0.12	0.003	0.004	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
15	**** 가동 ***(호)(검암동***-*)	0.11	7.3	불검출	불검출	0.64	0.006	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
16	당하*****아파트116/***(당하동***-*)	0.14	7.3	불검출	불검출	0.19	0.002	0.017	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
17	**** 2동***호(당하동****-*)	0.1	7.3	불검출	불검출	0.58	0.006	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
18	인천국제공항저수조 유입부(운서동****)	0.13		불검출		0.49		불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
19	저**(김**)(길상면 ****빌라101동***호)	0.11	7.2	불검출	불검출	0.2	0.005	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
20	**아파트(길상면 온수리** **아파트 나동 ***(호)	0.16	7.4	불검출	0.009	0.08	0.011	0.015	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
21	윤**(선원면 선행리**, 시리미로****번길**)	0.12	7.3	불검출	불검출	0.15	0.005	0.007	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
22	김**(길상면 해안남로2번길****, 선두리****-*)	0.1	7.4	불검출	불검출	불검출	0.007	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
23	이**(길상면 보릿고개로89번길**, 길상면 선두리***)	0.19	7.2	불검출	0.023	0.39	0.013	0.016	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
24	홍**(강화읍 갑동길58번길*-* **호)	0.29	7.2	불검출	불검출	0.06	0.03	0.008	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
25	서**(길상면 초지리**, 신촌로*)	0.17	7.4	불검출	불검출	0.3	0.024	0.011	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
26	박**(**슈퍼)(길상면 해안동로**)	0.11	7.3	불검출	불검출	0.26	0.009	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
27	이**(강화읍 용정리**)	0.22	7.3	불검출	불검출	불검출	0.006	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
28	*****이**(길상면 해안동로***)	0.13	7.5	불검출	0.008	0.35	0.003	0.011	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
29	정**(불은면 불은남로225번길*-*)	0.09	7.2	불검출	불검출	0.05	0.006	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
30	김**(강화읍 송악길***)	0.3	7.3	불검출	불검출	0.51	0.003	0.015	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
31	방**(길상면 길직리 ***)	0.4	7.3	불검출	불검출	0.45	0.011	0.006	불검출	불검출	불검출	불검출								적합	19.6.25
32	인천국제공항 저수조 유입부(운서동****)	0.13		불검출		0.49		불검출												적합	19.6.25
33	인천국제공항 저수조 유입부(운서동****)	0.1		불검출		0.54		불검출												적합	19.6.25